



NÁVOD

NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU



ROZMĚRY



Typ	Rozměry v [mm]	Objem.pr.	Příkon	L _A	Hmotnost	
	L	ØD	[m ³ /h]	[W]	[dB(A)]	[Kg]
TUBO 100 LAM	100	100	90	12	38	0,65
TUBO 120 LAM	100	119	180	18	44	0,85
TUBO 150 LAM	125	150	320	50	51	1,45
TUBO 100 ABS	92	97	90	12	38	0,4
TUBO 120 ABS	97	119	180	18	44	0,6
TUBO 150 ABS	125	151	320	50	51	0,9

PODMÍNKY PROVOZU

Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal a nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí ventilátoru je IP 41. Ventilátory jsou vybaveny motory s jednofázovým napájením 230V/50Hz.

MONTÁŽ

Před montáží je nutno ventilátor pečlivě prohlédnout, zejména byl-li delší dobu skladován. Především je třeba zjistit, zda není některý díl poškozen, zda jsou v pořádku izolace kabelů a zda se rotující části ventilátoru volně otáčejí. Ventilátor lze montovat do potrubí v jakémkoliv poloze. Osou motoru svisle lze montovat pouze pokud ventilátor neběží nepřetržitě. Montáž se provádí zasunutím ventilátoru do potrubí nebo do připraveného stavebního otvoru. Pozor! Nesmí být stlačen plášť ventilátoru v jakémkoliv místě, došlo by tak k poškození oběžného kola a následně motoru. Jako protikus nebo pro zakončení VZT kanálu se používá samočinná plastová žaluzie WSK, nebo žaluzie s pevně nastavenými lamelami WFK. Žaluzie WFK má pohyblivou vrchní a spodní lamelu, po jejich odklopení jsou přístupné montážní otvory pro připevnění žaluzie na zeď nebo k jakémkoliv konstrukci.

Dle konkrétní aplikace lze objednat následující příslušenství:

WSK - venkovní samočinná žaluzie

WFK - protidešťová žaluzie

C-UM-Z-S - kruhová mřížka se sítkou

VRS - elektronický regulátor otáček

RVN - elektronický regulátor otáček

RVS - transformátorový regulátor otáček

ELEKTROINSTALACE

Připojení ventilátorů k elektrické síti musí provést pouze osoba s odbornou kvalifikací v souladu s vyhláškou ČUBP č.50/1978 Sb., §6. K elektrické síti musí být ventilátor připojen pomocí spínaného zařízení u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3mm. Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektrické instalace. Zkontrolujte zda napětí a frekvence v síti odpovídají údajům na štítku ventilátoru. Připojovací kabel nesmí být vystaven nadměrnému silovému namáhání. Do elektrické sítě musí být ventilátor vždy připojen přes tepelnou ochranu motoru. Ventilátory TUBO mají vestavěnou tepelnou ochranu. Po zapojení je třeba změřit protékající proud, který musí odpovídat jmenovitému proudu na štítku motoru.

REGULACE OTÁČEK

Prováděj se elektronickými nebo transformátorovými regulátory otáček změnou napětí.

NÁVOD

NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluhu a údržbu ventilátoru může provádět pouze osoba k této činnosti tělesně i duševně způsobilá, seznámená s tímto návodem k používání a platnými obecně závaznými bezpečnostními předpisy.

Ovládání chodu ventilátoru je prováděno v rámci ovládání vzduchotechnického systému, do kterého je zapojen.

Na ventilátoru je nutné provádět pravidelné revize vyplývající z požadavků příslušných bezpečnostních předpisů a norem. Při provozu je třeba dohlížet na správnou funkci ventilátoru, klidný chod, pečovat o čistotu ventilátoru a jeho okolí, zatěžovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. Doporučujeme prohlídku ventilátoru každých 6 měsíců, pokud je ventilátor trvale v chodu. Před čištěním je třeba odpojit ventilátor od hlavního přívodu a zablokovat hlavní spínač. Počkejte až se motor a oběžné kolo zastaví.

VYŘAzení PRODUKTU Z PROVOZU

Před tím, než výrobek zlikvidujete, učiňte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znova použít. Tyto odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místě, které je na to specializované a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné části výrobku uložte na řízenou skládku.



ELEKTRICKÉ SCHEMA

